МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ДУ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
вул. Тобілевича, 24, м. Кропивницький, 25006, тел. /факс (0522) 33-12-97,
e-mail: kirolcdsesu@gmail.com, web: https://kr.cdc.gov.ua Код ЄДРПОУ 38435613

29.10. 2026 № 5982/8

Маловисківському міському голові
Юрію ГУЛЬДАСУ

Про результати
лабораторних досліджень

Державна установа «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» (далі - Центр) висловлює свою повагу, дякує за співпрацю та інформує про результати лабораторних досліджень якості води питної в громадських колодязях Маловисківської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області, згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (далі – ДсанПіН 2.2.4-171-10).

Досліджені зразки води питної з громадських колодязів Маловисківської громади за нижчевказаними адресами не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 за санітарно-хімічними показниками:

провулок І Професійний, 19, м. Мала Виска: загальна жорсткість – 10,2 ммоль/дм^3 при нормі ≤10,0 ммоль/дм^3, сухий залишок – 1704,0 мг/дм^3 при нормі ≤1500 мг/дм^3, нітрати (за NO_3) – 524,2 мг/дм^3 при нормі ≤50,0 мг/дм^3. Протокол випробування від 23.10.2026 № 7941 додається.

вул. Європейська, 89, м. Мала Виска: нітрати (за NO_3) – 94,5 мг/дм^3 при нормі ≤50,0 мг/дм^3. Протокол випробування від 23.10.2026 № 7942 додається.

вул. Європейська, 67, м. Мала Виска: нітрати (за NO_3) – 131,0 мг/дм^3 при нормі ≤50,0 мг/дм^3. Протокол випробування від 23.10.2026 № 7943 додається.

провулок Покрови, 32/6, с. Паліївка: нітрати (за NO_3) – 112,4 мг/дм^3 при нормі ≤50,0 мг/дм^3. Протокол випробування від 23.10.2026 № 7944 додається.

вул. Кізіма, 17, с. Олександрівка: каламутність – 3,02 мг/дм^3 при нормі ≤2,03 мг/дм^3, загальна жорсткість – 10,2 ммоль/дм^3 при нормі ≤10,0 ммоль/дм^3, нітрати (за NO_3) – 105,7 мг/дм^3 при нормі ≤50,0 мг/дм^3, перманганатна окиснюваність – 5,12 мг/дм^3 при нормі ≤5,0 мг/дм^3. Протокол випробування від 23.10.2026 № 7945 додається.

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕРЖАНО
"29" 10 2026 р.
Вхідний №

вул. Набережна, 39, с. Мануйлівка: загальна жорсткість – 12,9 ммоль/дм^3 при нормі ≤10,0 ммоль/дм^3, сухий залишок – 1502,0 мг/дм^3 при нормі ≤1500 мг/дм^3, нітрати (за NO_3) – 201,7 мг/дм^3 при нормі ≤50,0 мг/дм^3. Протокол випробування від 23.10.2026 № 7946 додається.

вул. В. Бойка, 22, с. Лозуватка: каламутність – 2,13 мг/дм^3 при нормі ≤2,03 мг/дм^3, нітрати (за NO_3) – 66,5 мг/дм^3 при нормі ≤50,0 мг/дм. Протокол випробування від 23.10.2026 № 7947 додається.

Невідповідність хімічного складу та систематичне споживання неякісної води сприяє виникненню захворювань шлунково-кишкового тракту та сечовивідної системи. Загальна жорсткість води характеризує вміст у ній розчинених солей кальцію та магнію. Підвищена жорсткість води може сприяти утворенню накипу на нагрівальних приладах та погіршенню її споживчих властивостей. Найбільш небезпечний показник у воді – перевищений вміст нітратів, вони не зникають при кип'ятінні (навпаки, їх концентрація зростає), можуть викликати водно-нітратну метгемоглобінемію, що небезпечно для вагітних жінок, немовлят та дітей до 3-х років, людей з хронічними захворюваннями.

Відповідно до вимог статей ст. 9, 26 Закону України «Про систему громадського здоров'я», розділів II, III Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» власникам/балансоутримувачам вищевказаних громадських колодязів Маловисківської громади Кропивницького району Кіровоградської області наполегливо рекомендуємо:

вжити заходи щодо приведення якості, безпечності питної води у вищевказаних громадських колодязях у відповідність санітарним вимогам;

невідкладно провести чищення та дезінфекцію громадських колодязів засобами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров'я України, встановити інформаційні таблички «Вода для пиття не придатна»;

у разі необхідності, привести у відповідність вимогам санітарних правил і норм облаштування громадських колодязів, стан яких безпосередньо впливає на якість та безпечність води в них;

по завершенню робіт забезпечити проведення контрольних лабораторних досліджень води з метою оцінки ефективності вжитих заходів.

Органу місцевого самоврядування:

невідкладно проінформувати населення про невідповідні санітарно-хімічні показники питної води у вищезазначених громадських колодязях;

заборонити вживання води для питних потреб та приготування їжі з громадських колодязів через перевищений вміст нітратів;

рекомендувати населенню використовувати питну воду з іншого альтернативного джерела або очищену бутильовану воду, що має супровідні документи з якості та безпечності;

інформувати населення про способи індивідуального очищення води в побуті;

розмістити пам'ятку про ризики вмісту нітратів у воді на сайті ради та офіційних медіа.

Про вжиті заходи та повторні результати лабораторних досліджень води проінформувати Центр **до 25.11.2026 р.** на ел. адресу: **kirolcdsesu@gmail.com**.

Додатки:
1. Протокол випробування від 23.10.2026 № 7941 на 2 арк. в 1 прим.
2. Протокол випробування від 23.10.2026 № 7942 на 2 арк. в 1 прим.
3. Протокол випробування від 23.10.2026 № 7943 на 2 арк. в 1 прим.
4. Протокол випробування від 23.10.2026 № 7944 на 2 арк. в 1 прим.
5. Протокол випробування від 23.10.2026 № 7945 на 2 арк. в 1 прим.
6. Протокол випробування від 23.10.2026 № 7946 на 2 арк. в 1 прим.
7. Протокол випробування від 23.10.2026 № 7947 на 2 арк. в 1 прим.
8. Пам'ятка «Як покращити якість води у побуті» на 1 арк. в 1 прим.
9. Пам'ятка «Чим небезпечні нітрати» на 2 арк. в 1 прим.

Генеральний директор -
головний державний санітарний лікар
Кіровоградської області **Надія ОПЕРЧУК**

Пухир Вікторія (0522) 33 20 16

Примірник № 1

МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ДУ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"
вул. Тобілевича, 24, м. Кропивницький, 25006, тел. /факс (0522) 33-12-97,
e-mail: kirolcdsesu@gmail.com, web:https://kr.cdc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38435613

Атестат про акредитацію на відповідність
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 №201352 дійсний до 27.12.2028 р.

201352
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор –
головний державний санітарний лікар
Кіровоградської області
_____ Н.І. Оверчука

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № 7941

Дата складання протоколу:	23 жовтня 2026 р.
Назва об'єкту випробування:	Вода питна колодязна
Дата виготовлення:	-
Зразок відібрано від партії:	-
НД на об'єкт випробування:	ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"
Місце відбору:	Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Мала Виска, провулок І Професійний, 19
Точка відбору:	громадський колодязь
Дата відбору:	21 жовтня 2026 р.
Ким відібраний і доставлений зразок:	головним спеціалістом відділу містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Маловисківської МТГ Горбуновим О.Ф.
НД на метод відбору:	ДСТУ ISO 5667-2:2003 р.6. МВ 10.2.1-113-2005 р.3
Виробник:	-
Мета випробування:	згідно заяви замовника
Замовник випробування (назва):	Громадська організація "Флора"
Замовник випробування (адреса):	м. Кропивницький, вул. Курганна, 36/18, кв.2
Дата доставки проби в лабораторію:	21.10.2026
Дата випробування:	з: 21.10.2026 по: 23.10.2026
Опис відхилень від процедур, які встановлені нормативними документами на випробування:	відхилення відсутні

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Мікробіологічні показники				
Загальні колиформи, КУО/100 см³	≤ 1	< 1	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Escherichia Coli КУО/100 см³	відсутність	відсутні	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Органолептичні показники				
Запах при 20° С, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Запах при 60° С, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≤ 35	2,9	0,90	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм³	≤ 2.03	0.26	0,03	МВ 38/02:2021
Фізико-хімічні показники				

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Водневий показник, од.pH	6,5-8,5	7,64	0,03	МВ 78/02:2026*
Загальна жорсткість, ммоль/дм³	≤ 10,0	10,2	0,6	ДСТУ ISO 6059-2003
Сухий залишок, мг/дм³	≤ 1500	1704,0	29,0	МВ 29/02:2021
Хлориди, мг/дм³	≤ 350	127,6	17,9	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати, мг/дм³	≤ 500	108,0	16,2	МВ 28/02:2021
Залізо загальне, мг/дм³	≤ 1,0	< 0.1	не визначається	МВ 30/02:2021
Лужність, ммоль/дм³	0,5-6,5	11,2	0,6	ДСТУ ISO 9763-2007
Кальцій, мг/дм³	25-75	114,5	12,0	ДСТУ ISO 6058:2003, ДСТУ ISO 6059:2003
Магній, мг/дм³	10-50	54,6	6,5	ДСТУ ISO 6058:2003, ДСТУ ISO 6059:2003
Санітарно-токсикологічні показники				
Перманганатна окиснюваність, мг/дм³	≤ 5,0	2,24	0,31	МВ 42/02.2021
Амоній, мг/дм³	≤ 2,6	0,06	0,02	МВ 39/02.2021
Нітрити, мг/дм³	≤ 3,3	0,004	0,002	МВ 27/02.2021
Нітрати (за NO3), мг/дм³	≤ 50,0	524,2	29,9	МВ73/02 2025*
Марганець, мг/дм³	≤ 0,5	< 0.01	не визначається	МВ 24/02.2025*

Висновок (думки та тлумачення):

Досліджений зразок води питної колодязної за мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". За санітарно-хімічними показниками (загальна жорсткість, сухий залишок, нітрати) не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Згідно додатку 4 ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", за показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води, оптимальний вміст кальцію - 25-75 мг/дм³, фактичний - 114,5 мг/дм³, оптимальний вміст магнію - 10-50 мг/дм³, фактичний - 54,6 мг/дм³, оптимальний вміст лужності - 0,5-6,5 ммоль/дм³, фактичний - 11,2 ммоль/дм³.

Додаткова інформація:

* - компетентність лабораторії для зазначених методів не підтверджено НААУ відповідно до ДСТУ ГN ISO/IEC 17025

Результати випробування стосуються виняткового зразків, які представлені на випробування.

Протокол випробування не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, як офіційний документ, окрім як повністю, без дозволу ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ".

Протокол випробування складено в двох примірниках, для замовника та ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ" відповідно.

Інформація про невизначеність вимірювань вноситься в протокол, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього потребує замовник або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеного в технічних умовах

Відповідальні виконавці:

В.о.заступника генерального директора з організації досліджень біологічних, фізичних та хімічних факторів — О.М. Черненко

Завідувач бактеріологічної лабораторії — О.В.Іваніна

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії — С.В. Голдіна

Прізвище, ім'я, по-батькові, підпис осіб, що виконували випробування:

С.І.Корнієнко

Л.В.Кіба

О.В Дігтярьова

І.М.Полонська

Д.С.Чередник

О.А Зубкова

Примірник №___1

МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ДУ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"
вул. Тобілевича, 24, м. Кропивницький, 25006, тел. /факс (0522) 33-12-97,
e-mail: kirolcdsesu@gmail.com, web:https://kr.cdc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38435613

Атестат про акредитацію на відповідність
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 №201352 дійсний до 27.12.2028 р.

201352
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор –
головний державний санітарний лікар
Кіровоградської області
Н.І.Оперчук

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № 7942

Дата складання протоколу:	23 жовтня 2026 р.
Назва об'єкту випробування:	Вода питна колодязна
Дата виготовлення:	-
Зразок відібрано від партії:	-
НД на об'єкт випробування:	ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"
Місце відбору:	Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Мала Виска, вул. Європейська, 89
Точка відбору:	громадський колодязь
Дата відбору:	21 жовтня 2026 р.
Ким відібраний і доставлений зразок:	головним спеціалістом відділу містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Маловисківської МТГ Горбуновим О.Ф.
НД на метод відбору:	ДСТУ ISO 5667-2:2003 р.6. МВ 10.2.1-113-2005 р.3
Виробник:	-
Мета випробування:	згідно заяви замовника
Замовник випробування (назва):	Громадська організація "Флора"
Замовник випробування (адреса):	м. Кропивницький, вул. Курганна, 36/18, кв.2
Дата доставки проби в лабораторію:	21.10.2026
Дата випробування:	з: 21.10.2026 по: 23.10.2026
Опис відхилень від процедур, які встановлені нормативними документами на випробування:	відхилення відсутні

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Мікробіологічні показники				
Загальні коліформи, КУО/100 см³	< 1	< 1	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Escherichia Coli, КУО/100 см³	відсутність	відсутні	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Органолептичні показники				
Запах при 20° С, бали	< 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Запах при 60° С, бали	< 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	< 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≤ 35	1,2	0.36	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм³	< 2,03	0,47	0.06	МВ 38/02 2021
Фізико-хімічні показники				

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Водневий показник, од.pH	6,5-8,5	7,50	0,03	МВ 78/02:2026*
Загальна жорсткість, ммоль/дм³	≤ 10.0	8.0	0.48	ДСТУ ISO 6059-2003
Сухий залишок, мг/дм³	≤ 1500	1180,0	20,0	МВ 29/02.2021
Хлориди, мг/дм³	≤ 350	28,4	4.0	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати, мг/дм³	≤ 500	114,77	17,2	МВ 28/02:2021
Залізо загальне, мг/дм³	≤ 1,0	< 0,1	не визначається	МВ 30/02:2021
Лужність, ммоль/дм³	0,5-6,5	15,7	0,85	ДСТУ ISO 9763-2007
Кальцій, мг/дм³	25-75	61.4	6.4	ДСТУ ISO 6058:2003, ДСТУ ISO 6059:2003
Магній, мг/дм³	10-50	59,6	7.2	ДСТУ ISO 6058:2003, ДСТУ ISO 6059:2003
Санітарно-токсикологічні показники				
Перманганатна окиснюваність, мг/дм³	≤ 5,0	2.56	0,36	МВ 42/02:2021
Амоній, мг/дм³	≤ 2,6	0,05	0,02	МВ 39/02:2021
Нітрити, мг/дм³	≤ 3,3	0,005	0,003	МВ 27/02:2021
Нітрати (за NO3), мг/дм³	≤ 50,0	94,5	5,4	МВ73/02:2025*
Марганець, мг/дм³	≤ 0,5	<0,01	не визначається	МВ 74/02:2025*

Висновок (думки та тлумачення):

Досліджений зразок води питної колодязної за мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". За санітарно-хімічним показником (нітрати) не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Згідно додатку 4 ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", за показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води, оптимальний вміст магнію - 10-50 мг/дм³, фактичний - 59,6 мг/дм³, оптимальний вміст лужності - 0,5-6,5 ммоль/дм³, фактичний - 15,7 ммоль/дм³.

Додаткова інформація:

* - компетентність лабораторії для зазначених методів не підтверджено НААУ відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025

Результати випробування стосуються виняткового зразків, які представлені на випробування.

Протокол випробування не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, як офіційний документ, окрім як повністю, без дозволу ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ".

Протокол випробування складено в двох примірниках: для замовника та ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ" відповідно.

Інформація про невизначеність вимірювань вноситься в протокол, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього потребує замовник або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеного в технічних умовах.

Відповідальні виконавці:

В.о.заступника генерального директора з організації досліджень біологічних, фізичних та хімічних факторів — О.М. Черненко

Завідувач бактеріологічної лабораторії — О.В.Іванина

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії — С.В. Голдіна

Прізвище, ім'я, по-батькові, підпис осіб, що виконували випробування:

С.І.Корнієнко

Л.В.Кіба

О.В.Діттярьова

І.М.Полонська

Л.С.Чередник

О.А.Зубкова

Примірник № 1

МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ДУ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"
вул. Тобілевича, 24, м. Кропивницький, 25006, тел. /факс (0522) 33-12-97,
e-mail: kirolcdsesu@gmail.com, web:https://kr.cdc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38435613

Атестат про акредитацію на відповідність
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 №201352 дійсний до 27.12.2028 р.

201352
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
головний державний санітарний лікар
Кіровоградської області
Н.І.Оперчук

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № 7943

Дата складання протоколу:	23 жовтня 2026 р.
Назва об'єкту випробування:	Вода питна колодязна
Дата виготовлення:	-
Зразок відібрано від партії:	-
НД на об'єкт випробування:	ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"
Місце відбору:	Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Мала Виска, вул. Європейська, 67 навпроти магазину "Пай"
Точка відбору:	громадський колодязь
Дата відбору:	21 жовтня 2026 р.
Ким відібраний і доставлений зразок:	головним спеціалістом відділу містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Маловисківської МТГ Горбуновим О.Ф.
НД на метод відбору:	ДСТУ ISO 5667-2:2003 р.6, МВ 10.2.1-113-2005 р.3
Виробник:	-
Мета випробування:	згідно заяви замовника
Замовник випробування (назва):	Громадська організація "Флора"
Замовник випробування (адреса):	м. Кропивницький, вул. Курганна, 36/18, кв.2
Дата доставки проби в лабораторію:	21.10.2026
Дата випробування:	з: 21.10.2026 по: 23.10.2026
Опис відхилень від процедур, які встановлені нормативними документами на випробування:	відхилення відсутні

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Мікробіологічні показники				
Загальні коліформи, КУО/100 см³	≤ 1	< 1	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Escherichia Coli, КУО/100 см³	відсутність	відсутні	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Органолептичні показники				
Запах при 20° С, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Запах при 60° С, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≤ 35	1,8	0,54	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм³	≤ 2,03	0,87	0,11	МВ 38/02.2021
Фізико-хімічні показники				

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Водневий показник, од.pH	6,5-8,5	7,66	0,03	МВ 78/02:2026*
Загальна жорсткість, ммоль/дм³	≤ 10,0	9,18	0,55	ДСТУ ISO 6059:2003
Сухий залишок, мг/дм³	≤ 1500	1172,0	19,9	МВ 29/02:2021
Хлориди, мг/дм³	≤ 350	63,8	8,9	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати, мг/дм³	≤ 500	156,1	23,4	МВ 28/02:2021
Залізо сильне, мг/дм³	≤ 1,0	0,22	0,02	МВ 30/02:2021
Лужність, ммоль/дм³	0,5-6,5	12,3	0,66	ДСТУ ISO 9763:2007
Кальцій, мг/дм³	25-75	106,3	11,2	ДСТУ ISO 6058:2003, ДСТУ ISO 6059:2003
Магній, мг/дм³	10-50	47,2	5,7	ДСТУ ISO 6058:2003, ДСТУ ISO 6059:2003
Санітарно-токсикологічні показники				
Перманганатна окиснюваність, мг/дм³	≤ 5,0	3,52	0,49	МВ 42/02:2021
Амоній, мг/дм³	≤ 2,6	< 0,05	не визначається	МВ 39/02.2021
Нітрити, мг/дм³	≤ 3,3	0,004	0,002	МВ 27/02:2021
Нітрати (за NO_3^-), мг/дм³	≤ 50,0	131,0	7,5	МВ73/02:2025*
Марганець, мг/дм³	≤ 0,5	<0,01	не визначається	МВ 74/02:2025*

Висновок (думки та тлумачення):

Досліджений зразок води питної колодязної за мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". За санітарно-хімічним показником (нітрати) не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Згідно додатку 4 ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", за показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води, оптимальний вміст кальцію - 25-75 мг/дм³, фактичний - 106,3 мг/дм³, оптимальний вміст магнію - 10-50 мг/дм³, фактичний - 47,2 ± 5,7 мг/дм³, оптимальний вміст лужності - 0,5-6,5 ммоль/дм³, фактичний - 12,3 ммоль/дм³.

Додаткова інформація:

* - компетентність лабораторії для зазначених методів не підтверджено НААУ відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025

Результати випробування стосуються виняткового зразків, які представлені на випробування.

Протокол випробування не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, як офіційний документ, окрім як повністю, без дозволу ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ".

Протокол випробування складено в двох примірниках: для замовника та ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ" відповідно.

Інформація про невизначеність вимірювань вноситься в протокол, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього потребує замовник або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеного в технічних умовах.

Відповідальні виконавці:

В.о заступника генерального директора з організації досліджень біологічних, фізичних та хімічних факторів — О.М. Черненко

Завідувач бактеріологічної лабораторії — О.В.Іваніна

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії — С.В. Голдіна

Прізвище, ім'я, по-батькові, підпис осіб, що виконували випробування:

С.І.Корнієнко

Л.В Кіба

О.В Дігтярьова

Л.М.Полонська

Д.С Чередник

О.А.Зубкова

Примірник № 1

МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ДУ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"
вул. Тобілевича, 24, м. Кропивницький, 25006, тел. /факс (0522) 33-12-97,
e-mail: kiroledsesu@gmail.com, web:https://kr.cdc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38435613

Атестат про акредитацію на відповідність
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 №201352 дійсний до 27.12.2028 р.

201352
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор –
головний державний санітарний лікар
Кіровоградської області
_____ І.І.Оперчук

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № 7944

Дата складання протоколу:	23 жовтня 2026 р.
Назва об'єкту випробування:	Вода питна колодязна
Дата виготовлення:	-
Зразок відібрано від партії:	-
НД на об'єкт випробування:	ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"
Місце відбору:	Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Паліївка, провулок Покрови, 32/6
Точка відбору:	громадський колодязь
Дата відбору:	21 жовтня 2026 р.
Ким відібраний і доставлений зразок:	головним спеціалістом відділу містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Маловисківської МТГ Горбуновим О.Ф.
НД на метод відбору:	ДСТУ ISO 5667-2:2003 р.6, МВ 10.2.1-113-2005 р.3
Виробник:	-
Мета випробування:	згідно заяви замовника
Замовник випробування (назва):	Громадська організація "Флора"
Замовник випробування (адреса):	м. Кропивницький, вул. Курганна, 36/18, кв.2
Дата доставки проби в лабораторію:	21.10.2026
Дата випробування:	з: 21.10.2026 по: 23.10.2026
Опис відхилень від процедур, які встановлені нормативними документами на випробування:	відхилення відсутні

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Мікробіологічні показники				
Загальні коліформи, КУО/100 см³	≤ 1	< 1	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Escherichia Coli, КУО/100 см³	відсутність	відсутні	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Органолептичні показники				
Запах при 20° С, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02.2021
Запах при 60° С, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02.2021
Смак і присмак, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02.2021
Забарвленість, град	≤ 35	1,2	0,36	МВ 37/02.2021
Каламутність, мг/дм³	≤ 2,03	0,71	0,09	МВ 38/02.2021
Фізико-хімічні показники				

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Водневий показник, од.pH	6,5-8,5	7,56	0,03	МВ 78/02.2026*
Загальна жорсткість, ммоль/дм³	≤ 10,0	6,7	0,4	ДСТУ ISO 6059-2003
Сухий залишок, мг/дм³	≤ 1500	938.0	15,9	МВ 29/02:2021
Хлориди, мг/дм³	≤ 350	49,6	7,0	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати, мг/дм³	≤ 500	221.8	33,3	МВ 28/02:2021
Залізо загальне, мг/дм³	≤ 1,0	< 0.1	не визначається	МВ 30/02:2021
Лужність, ммоль/дм³	0,5-6,5	6,8	0,37	ДСТУ ISO 9763-2007
Кальцій, мг/дм³	25-75	85.9	9,0	ДСТУ ISO 6058:2003, ДСТУ ISO 6059:2003
Магній, мг/дм³	10-50	29.8	3,6	ДСТУ ISO 6058:2003, ДСТУ ISO 6059:2003
Санітарно-токсикологічні показники				
Перманганатна окиснюваність, мг/дм³	≤ 5,0	3,2	0,49	МВ 42/02:2021
Амоній, мг/дм³	≤ 2,6	< 0,05	не визначається	МВ 39/02:2021
Нітрити, мг/дм³	≤ 3,3	0,004	0,002	МВ 27/02:2021
Нітрати (за NO3), мг/дм³	≤ 50,0	112,4	6,4	МВ73/02:2025*
Марганець, мг/дм³	≤ 0,5	<0,01	не визначається	МВ 74/02:2025*

Висновок (думки та тлумачення):

Досліджений зразок води питної колодязної за мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". За санітарно-хімічним показником (нітрати) не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Згідно додатку 4 ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", за показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води, оптимальний вміст кальцію - 25-75 мг/дм³, фактичний - 85,9 мг/дм³, оптимальний вміст лужності - 0,5-6,5 ммоль/дм³, фактичний - 6,8 ммоль/дм³.

Додаткова інформація:

* - компетентність лабораторії для зазначених методів не підтверджено НААУ відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025

Результати випробування стосуються виняткового зразків, які представлені на випробування.

Протокол випробування не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, як офіційний документ, окрім як повністю, без дозволу ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ"

Протокол випробування складено в двох примірниках: для замовника та ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ" відповідно.

Інформація про невизначеність вимірювань вноситься в протокол, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього потребує замовник або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеного в технічних умовах.

Відповідальні виконавці:

В.о. заступника генерального директора з організації досліджень біологічних, фізичних та хімічних факторів — О.М. Черненко

Завідувач бактеріологічної лабораторії — О.В.Іваніна

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії — С.В. Голдіна

Прізвище, ім'я, по-батькові, підпис осіб, що виконували випробування:

С.І.Корнієнко

Л.В.Кіба

О.В.Дігтярьова

Н.М.Полонська

Д.С.Чередник

О.А.Зубкова

Примірник №__1

МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ДУ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"
вул. Тобілевича, 24, м. Кропивницький, 25006, тел. /факс (0522) 33-12-97,
e-mail: kirolcdsesu@gmail.com, web:https://kr.cdc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38435613

Атестат про акредитацію на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 №201352 дійсний до 27.12.2028 р.

201352
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
головний державний санітарний лікар
Кіровоградської області
_____ **Н.І.Оперщука**

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № 7945

Дата складання протоколу:	23 жовтня 2026 р.
Назва об'єкту випробування:	Вода питна колодязна
Дата виготовлення:	-
Зразок відібрано від партії:	-
НД на об'єкт випробування:	ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"
Місце відбору:	Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Олександрівка, вул. Кізіма, 17
Точка відбору:	громадський колодязь
Дата відбору:	21 жовтня 2026 р.
Ким відібраний і доставлений зразок:	головним спеціалістом відділу містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Маловисківської МТГ Горбуновим О.Ф.
НД на метод відбору:	ДСТУ ISO 5667-2:2003 р.6, МВ 10.2.1-113-2005 р.3
Виробник:	-
Мета випробування:	згідно заяви замовника
Замовник випробування (назва):	Громадська організація "Флора"
Замовник випробування (адреса):	м. Кропивницький, вул. Курганна, 36/18, кв.2
Дата доставки проби в лабораторію:	21.10.2026
Дата випробування:	з: 21.10.2026 по: 23.10.2026
Опис відхилень від процедур, які встановлені нормативними документами на випробування:	відхилення відсутні

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Мікробіологічні показники				
Загальні коліформи, КУО/100 см³	≤ 1	< 1	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Escherichia Coli, КУО/100 см³	відсутність	відсутні	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Органолептичні показники				
Запах при 20° С, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Запах при 60° С, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≤ 35	18,4	2,94	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм³	≤ 2,03	3,02	0,37	МВ 38/02:2021
Фізико-хімічні показники				
Водневий показник, од.pH	6,5-8,5	7,72	0,03	МВ 78/02:2026*

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальна жорсткість, ммоль/дм³	≤ 10.0	10,2	0,6	ДСТУ ISO 6059-2003
Сухий залишок, мг/дм³	≤ 1500	1250,0	21,3	МВ 29/02:2021
Хлориди, мг/дм³	≤ 350	70,9	9,9	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати, мг/дм³	≤ 500	247,6	37,1	МВ 28/02:2021
Залізо загальне, мг/дм³	≤ 1.0	0,20	0,02	МВ 30/02:2021
Лужність, ммоль/дм³	0,5-6,5	12,0	0,65	ДСТУ ISO 9763-2007
Кальцій, мг/дм³	25-75	81,8	8,6	ДСТУ ISO 6058:2003, ДСТУ ISO 6059:2003
Магній, мг/дм³	10-50	74,5	8,9	ДСТУ ISO 6058:2003, ДСТУ ISO 6059:2003
Санітарно-токсикологічні показники				
Перманганатна окиснюваність, мг/дм³	≤ 5.0	5,12	0,72	МВ 42/02:2021
Амоній, мг/дм³	≤ 2.6	0,19	0,08	МВ 39/02:2021
Нітрити, мг/дм³	≤ 3,3	< 0,003	не визначається	МВ 27/02:2021
Нітрати (за NO3), мг/дм³	≤ 50,0	105,7	6,0	МВ73/02.2025*
Марганець, мг/дм³	≤ 0,5	<0,01	не визначається	МВ 74/02:2025*

Висновок (думки та тлумачення):

Досліджений зразок води питної колодязної за мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". За санітарно-хімічними показниками (каламутність, загальна жорсткість, нітрати, перманганатна окиснюваність) не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Згідно додатку 4 ,ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", за показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води, оптимальний вміст кальцію - 25-75 мг/дм³, фактичний - 81,8 мг/дм³, оптимальний вміст магнію - 10-50 мг/дм³, фактичний - 74,5 мг/дм³, оптимальний вміст лужності - 0,5-6,5 ммоль/дм³, фактичний - 12,0 ммоль/дм³.

Додаткова інформація:

* - компетентність лабораторії для зазначених методів не підтверджено НААУ відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025

Результати випробування стосуються виняткова зразків, які представлені на випробування.

Протокол випробування не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, як офіційний документ, окрім як повністю, без дозволу ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ".

Протокол випробування складено в двох примірниках: для замовника та ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ" відповідно.

Інформація про невизначеність вимірювань вноситься в протокол, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього потребує замовник або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеного в технічних умовах.

Відповідальні виконавці:

В.о.заступника генерального директора з організації досліджень біологічних, фізичних та хімічних факторів — О.М. Черненко

Завідувач бактеріологічної лабораторії — О.В.Іваніна

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії — С.В. Голдіна

Прізвище, ім'я, по-батькові, підпис осіб, що виконували випробування:

С.І.Корнієнко

Л.В.Кіба

О.В.Діттярьова

І.М.Полонська

Л.С Чередник

О.А.Зубкова

Примірник № 1

МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ДУ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"
вул. Тобілевича, 24, м. Кропивницький, 25006, тел. /факс (0522) 33-12-97,
e-mail: kirolcdsesu@gmail.com, web:https://kr.cdc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38435613

Атестат про акредитацію на відповідність
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 №201352 дійсний до 27.12.2028 р.

201352
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор –
головний державний санітарний лікар
Кіровоградської області
І.І. Опорян

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № 7946

Дата складання протоколу:	23 жовтня 2026 р.
Назва об'єкту випробування:	Вода питна колодязна
Дата виготовлення:	-
Зразок відібрано від партії:	-
НД на об'єкт випробування:	ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"
Місце відбору:	Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Мануйлівка, вул. Набережна, 39
Точка відбору:	громадський колодязь
Дата відбору:	21 жовтня 2026 р.
Ким відібраний і доставлений зразок:	головним спеціалістом відділу містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Маловисківської МТГ Горбуновим О.Ф.
НД на метод відбору:	ДСТУ ISO 5667-2:2003 р.6, МВ 10.2.1-113-2005 р.3
Виробник:	-
Мета випробування:	згідно заяви замовника
Замовник випробування (назва):	Громадська організація "Флора"
Замовник випробування (адреса):	м. Кропивницький, вул. Курганна, 36/18, кв.2
Дата доставки проби в лабораторію:	21.10.2026
Дата випробування:	з: 21.10.2026 по: 23.10.2026
Опис відхилень від процедур, які встановлені нормативними документами на випробування:	відхилення відсутні

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Мікробіологічні показники				
Загальні колиформ. КУО/100 см³	≤ 1	< 1	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Escherichia Coli, КУО/100 см³	відсутність	відсутні	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Органолептичні показники				
Запах при 20° С, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Запах при 60° С, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≤ 35	1.2	0,36	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм³	≤ 2.03	< 0.23	не визначається	МВ 38/02:2021
Фізико-хімічні показники				

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Водневий показник, од.pH	6,5-8,5	7.20	0,03	МВ 78/02.2026*
Загальна жорсткість, ммоль/дм³	≤ 10,0	12.9	0,77	ДСТУ ISO 6059-2003
Сухий залишок, мг/дм³	≤ 1500	1502,0	25,5	МВ 29/02.2021
Хлориди, мг/дм³	≤ 350	191.5	26,8	ДСТУ ISO 9297 2007
Сульфати, мг/дм³	≤ 500	148,4	22,3	МВ 28/02.2021
Залізо загальне, мг/дм³	≤ 1.0	< 0.1	не визначається	МВ 30/02.2021
Лужність, ммоль/дм³	0,5-6,5	13.4	0.7	ДСТУ ISO 9763-2007
Кальцій, мг/дм³	25-75	106.3	11.2	ДСТУ ISO 6058:2003, ДСТУ ISO 6059:2003
Магній, мг/дм³	10-50	91.2	11.0	ДСТУ ISO 6058:2003, ДСТУ ISO 6059:2003
Санітарно-токсикологічні показники				
Перманганатна окиснюваність, мг/дм³	≤ 5.0	2.88	0.4	МВ 42/02.2021
Амоній, мг/дм³	≤ 2.6	0.06	0.03	МВ 39/02.2021
Нітрити, мг/дм³	≤ 3.3	0.005	0.003	МВ 27/02.2021
Нітрати (за NO3), мг/дм³	≤ 50.0	201.7	11.5	МВ73/02.2025*
Марганець, мг/дм³	≤ 0,5	<0,01	не визначається	МВ 74/02.2025*

Висновок (думки та тлумачення):

Досліджений зразок води питної колодязної за мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". За санітарно-хімічними показниками (загальна жорсткість, сухий залишок, нітрати) не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Згідно додатку 4 ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", за показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води, оптимальний вміст кальцію - 25-75 мг/дм³, фактичний - 106,3 мг/дм³, оптимальний вміст магнію - 10-50 мг/дм³, фактичний - 91,2 мг/дм³, оптимальний вміст лужності - 0,5-6,5 ммоль/дм³, фактичний - 13,4 ммоль/дм³.

Додаткова інформація:

* - компетентність лабораторії для зазначених методів не підтверджено НААУ відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025

Результати випробування стосуються виняткового зразків, які представлені на випробування.

Протокол випробування не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, як офіційний документ, окрім як повністю, без дозволу ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ". *

Протокол випробування складено в двох примірниках: для замовника та ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ" відповідно.

Інформація про невизначеність вимірювань вноситься в протокол, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього потребує замовник або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеного в технічних умовах.

Відповідальні виконавці:

В.о.заступника генерального директора з організації досліджень біологічних, фізичних та хімічних факторів — О.М. Черненко

Завідувач бактеріологічної лабораторії — О.В.Іваніна

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії — С.В. Голдіна

Прізвище, ім'я, по-батькові, підпис осіб, що виконували випробування:

С.І.Корнієнко

Л.В.Кіба

О.В.Дігтярьова

І.М.Полонська

Н.Д.С Чередник

О.А.Зубкова

Примірник № 1

МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ДУ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"
вул. Тобілевича, 24, м. Кропивницький, 25006, тел. /факс (0522) 33-12-97,
e-mail: kirolcdsesu@gmail.com, web:https://kr.cdc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38435613

Атестат про акредитацію на відповідність
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 №201352 дійсний до 27.12.2028 р.

201352
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор –
головний державний санітарний лікар
Кіровоградської області
Н.І. Оперяєв

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № 7947

Дата складання протоколу:	23 жовтня 2026 р.
Назва об'єкту випробування:	Вода питна колодязна
Дата виготовлення:	-
Зразок відібрано від партії:	-
НД на об'єкт випробування:	ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"
Місце відбору:	Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Лозуватка, вул. В. Бойка, 22
Точка відбору:	громадський колодязь
Дата відбору:	21 жовтня 2026 р.
Ким відібраний і доставлений зразок:	головним спеціалістом відділу містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Маловисківської МТГ Горбуновим О.Ф.
НД на метод відбору:	ДСТУ ISO 5667-2:2003 р.6. МВ 10.2.1-113-2005 р.3
Виробник:	-
Мета випробування:	згідно заяви замовника
Замовник випробування (назва):	Громадська організація "Флора"
Замовник випробування (адреса):	м. Кропивницький, вул. Курганна, 36/18, кв.2
Дата доставки проби в лабораторію:	21.10.2026
Дата випробування:	з: 21.10.2026 по: 23.10.2026
Опис відхилень від процедур, які встановлені нормативними документами на випробування:	відхилення відсутні

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Мікробіологічні показники				
Загальні коліформи, КУО/100 см³	≤ 1	< 1	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Escherichia Coli, КУО/100 см³	відсутність	відсутні	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Органолептичні показники				
Запах при 20° С, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Запах при 60° С, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≤ 3	0	не визначається	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≤ 35	1.2	0,36	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм³	≤ 2,03	2,13	0,26	МВ 38/02:2021
Фізико-хімічні показники				
Водневий показник, од.pH	6.5-8.5	7,68	0.03	МВ 78/02.2026*

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальна жорсткість, ммоль/дм³	≤ 10,0	4,7	0,3	ДСТУ ISO 6059-2003
Сухий залишок, мг/дм³	≤ 1500	760,0	12,9	МВ 29/02:2021
Хлориди, мг/дм³	≤ 350	42,5	6,0	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати, мг/дм³	≤ 500	80,65	12,1	МВ 28/02:2021
Залізо загальне, мг/дм³	≤ 1,0	0,10	0,01	МВ 30/02:2021
Лужність, ммоль/дм³	0,5-6,5	8,8	0,5	ДСТУ ISO 9763-2007
Кальцій, мг/дм³	25-75	61,4	6,4	ДСТУ ISO 6058:2003, ДСТУ ISO 6059:2003
Магній, мг/дм³	10-50	19,9	2,4	ДСТУ ISO 6058:2003, ДСТУ ISO 6059:2003
Санітарно-токсикологічні показники				
Перманганатна окиснюваність, мг/дм³	≤ 5,0	2,56	0,36	МВ 42/02:2021
Амоній, мг/дм³	≤ 2,6	0,12	0,05	МВ 39/02:2021
Нітрити, мг/дм³	≤ 3,3	0,005	0,003	МВ 27/02:2021
Нітрати (за NO3), мг/дм³	≤ 50,0	66,5	3,8	МВ73/02:2025*
Марганець, мг/дм³	≤ 0,5	<0,01	не визначається	МВ 74/02:2025*

Висновок (думки та тлумачення):

Досліджений зразок води питної колодязної за мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". За санітарно-хімічними показниками (каламутність, нітрати) не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Згідно додатку 4 ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", за показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води, оптимальний вміст лужності - 0,5-6,5 ммоль/дм³, фактичний - 8,8 ммоль/дм³.

Додаткова інформація:

* - компетентність лабораторії для зазначених методів не підтверджено НААУ відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025

Результати випробування стосуються виняткового зразків, які представлені на випробування.

Протокол випробування не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, як офіційний документ, окрім як повністю, без дозволу ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ".

Протокол випробування складено в двох примірниках: для замовника та ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ" відповідно.

Інформація про невизначеність вимірювань вноситься в протокол, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього потребує замовник або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеного в технічних умовах.

Відповідальні виконавці:

В.о.заступника генерального директора з організації досліджень біологічних, фізичних та хімічних факторів — О.М. Черненко

Завідувач бактеріологічної лабораторії — О.В.Іваніна

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії — С.В. Голдіна

Прізвище, ім'я, по-батькові, підпис осіб, що виконували випробування:

С.І.Корнієнко

Л.В.Кіба

О.В.Діттярьова

І.М.Полонська

Д.С.Чередник

О.А.Зубкова